

【法第15条の2の3第2項】

作成日：2022年5月26日

2022年4月産業廃棄物処理施設維持管理記録【安定型処分場】

施設名：(株)ランドマック 大草事業所(安定型最終処分場)

対象期間：2022年4月1日～

2022年4月30日

埋め立てられた産業廃棄物の種類と数量【規則第12条の7の2第7号イ】

種類	数量(単位)
廃プラスチック類	61.08 (t/月)
ゴムくず	0.00 (t/月)
金属くず	0.00 (t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	97.95 (t/月)
がれき類	29.45 (t/月)
石綿含有産業廃棄物	0.60 (t/月)

展開検査の実施状況【規則第12条の7の2第7号ニ】

実施回数	75	回/月
安定型産業廃棄物以外の廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

【規則第12条の7の2第7号ホ及びへ】

採取場所	別添図のとおり		
採取年月日	2022年4月6日		
検査結果が得られた日	2022年4月12日		
BOD	1.8 mg/l	基準値	20mg/l以下
COD	- mg/l	基準値	40mg/l以下
異常の有無	有・ 無		
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日		

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)【規則第12条の7の2第7号ホ及びへ】

	浸透水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所	別添図のとおり		
採取年月日	2021年10月5日	2021年10月5日	2021年10月5日
検査結果が得られた日	2021年11月10日	2021年11月10日	2021年11月10日
水質検査結果	別添のとおり		
異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日	年 月 日	年 月 日

施設の点検【規則第12条の7の2第7号ロ】

点検日	2022年4月25日
異常の有無	有・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容	年 月 日

残余容量【規則第12条の7の2第7号ハ】

測定日	1年に1回以上
測定日	2022年3月31日
残余の埋立容量	252,637